



注：1 图中外围护墙体厚度均为 250，内隔墙墙体厚度均为 200。
2 本层建筑面积为 227.50m²。
3 除注明外，图中坡道宽度均为 500+门洞宽+500。
4 墙体构造柱位置以结构图为准。
5 框架柱与门窗洞口之间的墙体小于等于 200 时，采用 C20 素混凝土与框架柱整浇。
6 灭火器的设置位置及数量详水施图。
7 室内、室外的设备基础详见施的设备基础平面布置图。
8 本层生产的火灾危险性为丙类。
9 外墙空调预留孔洞由空调设备厂家安装时现场定位施工。

工程/装置名称 SUB-UNIT/DVCE	单元/工段名称 UNIT/SECTION		
图号 2WCNO.	T23005/G18IS31-A53HTJ-06		
设计阶段 STAGE	详细设计	日期 DATE	2023. 10. 2
比例 SCALE		第 页 共 页 SHEET OF	
专业 SPEC	建筑	版次 REV.	0

TCC 中国天展工程有限公司
CHINA TIEXHENG ENGINEERING CONSULTANTS

审 批		日 期	
-----	--	-----	--