	设备位号 JIPMENT NO.	设备名称 EQUIPMENT NAME	设备技术规格及其附件 EQUIPMENT SPECIFICATION AND ACCESSORY	标准号或图号 MODEL OR DRAWING NO.	材料 MATERIAL	单位 UNIT	数量 Q'TY	净重 NET Wt. (kg) 单重 Wt.	总重 TOTAL Wt.	绝热及隔声 INSULATION AND SOUND INSULATION 型式代号 TYPE	主要层厚度 THKS. (mm)	设备来源或图纸来源 EQUIPMENT SUPPLIED BY DRAWING SUPPLIED BY	管口方位图号 NOZZLE LOCATION DRAWING NO.	备注 REMARKS
1	A53H-EF-0001	防爆型边墙排风机		BAF-400D4	碳钢/防爆处理	台	1							
			风量:5400m3/h,风压:200Pa											
			转速:1450rpm,重量:30kg,噪声:62dB											
			电源:0.37kW-380V,不低于二级能效,防爆等级:dⅡCT4											
			入口带安全网,出口带重力止回阀、90度防雨罩、防虫网											
2	A53H-EF-0002	边墙排风机		AF-400D4	碳钢	台	2							
	A53H-EF-0003		风量:5400m3/h,风压:160Pa											
			转速:1450rpm,重量:30kg,噪声:62dB											
			电源:0.37kW-380V,不低于二级能效											
			入口带安全网,出口带重力止回阀、90度防雨罩、防虫网											
3	A53H-AC-0001	柜式单元式空调机		LF22S□NP		台	3							
	A53H-AC-0002		制冷量:22kW,风量:4500m3/h											
	A53H-AC-0003		制冷功率:7.62kW,配电功率:9kW-380V											
			1.前回风,前送风,带风帽											
			2.在冬季工况,极端最低温度 t=-0.1℃时应能满足制冷要求;											
			3.设备配室内外机连接的管(铜管长度约为2m),电缆及制冷剂等配件;											
			4.环保冷媒,SEER:4.39,能效等级均不低于2级。											

福建省石油化学工业设计院有限公司 勘察设计图纸专用章
资质:化工石油行业 甲级 证号:A235004206
有效期至:2024年09月17日

福建省建筑设计研究院有限公司 施工图审查专用章
房建一类A 13010

福建省石油化学工业设计院有限公司 FUJIAN PETROCHEMICAL INDUSTRY DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 证书编号:甲级A235004206(CLASS A A235004206)					设备一览表 EQUIPMENT LIST	工程名称 PROJECT	福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统设计			图号 DWG.NO. T23005-A53H-KT-04
	编制 MADE	袁定雄	袁定雄	2023.10		设计项目 UNIT	变电所SS15-7			
	校核 CHKD	林学文	林学文	2023.10		设计阶段 STAGE	施工图	专业 SPEC.	暖通	第 2 页 SHEET 共 2 页 OF 版次 REV. : 0
	审核 APPR	林海	林海	2023.10		日期 DATE	2023.10			
	审定 AUTH'D									

A3