

名 称 DESCRIPTION		规 格 SPECIFICATION	型 号 或 材 料 Y.P. OR MATERIAL	单 位 UNIT	数 量 Q'TY	备 注 REMARKS
三、电 缆:			福建省工程勘察设计图纸专用章 福建省石油化学工业设计院有限公司 范围: 化工石化医药行业 资质等级: 甲级/证书: A235004206 有效期至: 2024年09月17日			
1	低温无卤耐火电缆	(5x6)	WDZBN-0.6/1kV	米	外线定	
2	阻燃电力电缆	(5X6)	ZRA-YJV	米	外线定	
3	耐火电线	2.5mm ²	NHBYJ-0.75kV	米	350	
4	电线	2.5mm ²	WDZCBYJ-0.75kV	米	235	
5	耐火电缆	2X2.5mm ²	NH-RVS-300/500V-	米	70	
二、	灯、开关:					
1	双管荧光灯	2X30W LED	Cosφ≥0.9	盏	14	
2	单管荧光灯	1X30W LED	Cosφ≥0.9	盏	8	
3	单相插座	220V,10A		个	9	
4	两位单极开关	250V,10A		个	2	
5	三位单极开关	250V,10A		个	1	
6	安全出口标志灯(大型)	2W	N-BLJC I系列 输入电压DC18V-DC36V	个	3	
7	集控集电双头灯	3W	N-ZFJC 系列 输入电压DC18V-DC36V	个	4	
8	集控集电双头灯	3W	N-ZFJC 系列 输入电压DC18V-DC36V	个	3	防护等级: IP67; WF2
四、	管 材:					
1	镀锌钢管	DN32		米	20	
2	镀锌钢管	DN15		米	260	
3	热镀锌圆钢	φ12		米	100	
4	铜包钢	φ16		米	60	
5	热镀锌扁钢	25X4		米	10	
6	热镀锌角钢	L 40×4		米	20	支撑材料
7	绝缘黄绿铜绞线	BVR-16mm ²		米	30	
 福建省石油化学 工业设计院有限公司 FUJIAN PETROCHEMICAL INDUSTRY DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 证书编号: 甲级A235004206(CLASS A A235004206)			工程名称 PROJECT	福建省石油化学有限公司 原料3万吨技改项目 配套储运及其它辅助系统设计		
			设计项目 UNIT	日期 DATE	2023.11.23	
			设计阶段 STAGE	专业 SPEC.	电气	
编 制 MADE	陈 杰	陈杰	电 气 材 料 表 LIST OF ELECTRICAL MATERIAL		图号 DWG.NO. T23005/G181S31-A53HD-11	
校 核 CHKD	吴健	吴健				
审 核 APPR	卢淑榕	卢淑榕				
			第 1 页 SHEET	共 1 页 OF	版次 REV. : 	