

序号	名称 DESCRIPTION	规格 SPECIFICATION	单位	数量 Q'TY	备注 REMARKS
	报警系统				
2	火灾自动报警模块箱	合接线端子	个	1	
3	编码型声光报警器	(包括底座)	个	2	
4	编码型手动报警按钮	(包括底座)	个	2	
5	编码型感烟探测器	(包括底座)	个	9	
6	联动控制(输入输出)模块	(包括底座)	个	1	
7	总线短路隔离器	(包括底座)	个	1	
8	阻燃耐火型双绞线	ZN-RVS2x1.5mm2	米	120	燃烧性能不低于B2
9	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆	ZN-KVV2x1.5mm2	米	10	燃烧性能不低于B2
10	热镀锌钢管	DN25	米	60	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
 福建省石油化学 工业设计院有限公司 FUJIAN PETROCHEMICAL INDUSTRY DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 证书编号: 甲级A235004206(CLASS A A235004206)		工程名称 PROJECT	福建福海创石油化工有限公司 原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统设计		
		设计项目 UNIT	化学储运	日期 DATE	
		设计阶段 STAGE	详细设计	专业 SPEC.	电信
		编制 MADE	吴健	图号 DWG.NO.	
校核 CHKD	陈杰	电信材料表 LIST OF TELECOM MATERIAL		T23005/G181S31-A706DX-01	
审核 APPR	卢淑榕			第 1 页 SHEET	共 5 页 OF
				版次 REV. :	△